

Akreditasyon Kapsamı

 <p>TÜRKAK</p> <p>Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0305-T</p>	BEST ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A. Ş. Transformatör Test Laboratuvarı	
	Akreditasyon No: AB-0305-T Revizyon No: 01 Tarih: 22-Kasım-2010	
	Deney Laboratuvarının	
	Adres : Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No:1 10100 BALIKESİR / TÜRKİYE	Tel : 0 266 289 22 64 Faks : 0 266 281 10 68 E-Posta : best@besttrafo.com.tr Website : www.besttrafo.com.tr

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Trafo	Sargı dirençlerinin ölçümü	TS 267, EN IEC 60076-1, A1, A12 IEC 60076-1 IEC 60076-11 IEC 60076-6 IEEC C57, 12.90
	Çevirme oranı ölçümü ve bağlantı grubu ölçümü	TS 267, EN IEC 60076-1, A1, A12 IEC 60076-1 IEC 60076-11 IEEC C57, 12.90
	Yükteki kayıp ve kısa devre geriliminin ölçümü	TS 267, EN IEC 60076-1, A1, A12 IEC 60076-1 IEC 60076-11 IEEC C57, 12.90
	Boştaki kayıp ve boştaki akımın geriliminin ölçümü	TS 267, EN IEC 60076-1, A1, A12 IEC 60076-1 IEC 60076-11 IEEC C57, 12.90
	Uygulanan gerilim testi	TS EN 60076-3 IEC 60076-3 IEEC C57, 12.90
	Endüklenen gerilim testi	TS EN 60076-3 IEC 60076-3 IEEC C57, 12.90
	Kısmi boşalma ölçümü	TS EN 60076-3 IEC 60076-3 IEC 60270 IEEC C57, 12.90
	Yükte kademe değiştirici testleri	TS 267, EN IEC 60076-1, A1, A12 IEC 60076-1 IEEC C57, 12.90
	Sıcaklık artış deneyi	TS EN 60076-2 IEC 60076-2 IEEC C57, 12.90

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0305-T	BEST ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A. Ş. Transformatör Test Laboratuvarı Akreditasyon No: AB-0305-T Revizyon No: 01 Tarih: 22-Kasım-2010
---	---

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
(Trafo Devam)	Yıldırım - Darbe gerilim testleri	TS EN 60076-3 IEC 60076-3 IEEC C57, 12.90
	Açma - Kapama (Manevra) darbe gerilim testleri	TS EN 60076-3 IEC 60076-3 IEEC C57, 12.90
	Kapasite ve tan δ ölçümü	IEC 60076-1 IEEC C57, 12.90
	Sıfır empedans ölçümü	IEC 60076-1 IEEC C57, 12.90
	Gürültü (Ses seviyesi) ölçümü	TS EN 60076-10 IEC 60076-10 IEEC C57, 12.90
	Akım ve gerilim harmonikleri ölçümü	TS 267, EN IEC 60076-1, A1, A12 IEC 60076-1 IEEC C57, 12.90
	Yalıtım direnci ölçümü	IEEC C57, 12.90
Transformatör Yağları	Transformatör yağlarında güç faktörü ölçümü	IEC 60247
	Transformatör yağlarında delinme dayanımı ölçümü	IEC 60156
	Transformatör yağlarında su miktarı ölçümü	IEC 60814
	Transformatör yağlarında görünüş ölçümü	IEC 60296
	Transformatör yağlarında asit miktarı ölçümü	IEC 62021-1
	Transformatör yağlarında iç yüzey gerilimi ölçümü	ISO 6295
	Transformatör yağlarında renk ölçümü	ISO 2049
	Transformatör yağlarında yoğunluk ölçümü	ISO 3675
	Transformatör yağlarında erimiş gaz analizleri	IEC 60567, IEC 60599, IEC 61181

KAPSAM SONU

Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan BAŞTÜRK
Genel Sekreter